

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie – część A”*

## **PYTANIA DO PRZETARGU CZĘŚĆ I**

1. Czy zakres robót obejmuje wykonanie zasilenia przepompowni w energię elektryczną (jeśli tak to proszę o dołączenie niezbędnej dokumentacji tj. projektu budowlanego, przedmiaru robót, warunków przyłączeniowych, itp.)

### **Ad. 1**

Projekt nie dotyczy zasileń elektrycznych przepompowni. Zasilenia te realizowane są przez ZE na podstawie zgłoszeń inwestorskich.

2. Czy przepompownie będą w jakiś sposób zabezpieczone ogrodzeniem? (jeśli tak to co przyjąć do wyceny)

### **Ad. 2**

Przepompownie nie wymagają zabezpieczeń ogrodzeniowych.

3. Czy Zamawiający posiada decyzję na usunięcie drzew?

### **Ad. 3**

Zamawiający nie posiada decyzji na sunięcie drzew, na projektowanej trasie występują jedynie krzewy, których wycinka nie wymaga zezwolenia. Natomiast na trasie wykopów mogą wystąpić ukryte karpy po ściętych lub wylamanych drzewach i ich usunięcie zostało uwzględnione w projekcie wg tzw. średniej statystycznej.

4. Czy zakres robót ma obejmować system monitoringu i zdalnego sterowania tłoczni opisany w Projekcie Budowlanym (jak ma współpracować z przepompowniami)

5. Czy inwestycja dotyczy zakupu i montażu stacji operatorskiej

### **Ad. 4 i 5**

W opisie technicznym został omówiony docelowy system wizualizacji pracy zarówno istniejących, zaprojektowanych jak również przyszłych przepompowni w zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków w Żurominie. Projekt i integralna jego część: specyfikacja techniczna oraz przedmiar przewidują jedynie wyposażenie szaf sterowniczych poszczególnych przepompowni w moduły systemu sterująco – diagnostycznego, przystosowane do systemu GPRS

## **PYTANIA DO PRZETARGU CZĘŚĆ II**

1. Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych?

Ad. 1

Tak, Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty należy wkaalkulować w koszty jednostkowe elementów robót drogowych lub dodać oddzielną pozycję w kosztorysie ofertowym.

2. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób ma być zagospodarowany teren przy pompowni ścieków P1, P2, P3, P4.

Ad. 2

Projekt nie przewiduje specjalnego zagospodarowania przepompowni. Teren po wykonaniu robót winien być przywrócony do stanu pierwotnego. Ewentualny nadmiar ziemi niemożliwy do zagospodarowania na miejscu winien być usunięty w ramach nakładów na zasypkę.

3. Z przedmiaru można wywnioskować, że studnie dn. 1000 i dn 1200 mają być tworzywowe, ponieważ nie ma studni dn 1200 tworzywowych proszę o podanie jakie studnie należy zastosować w zadaniu.

Ad. 3

Projekt przewiduje jako uzbrojenie kanałów studnie rewizyjne tworzywowe DN 1000 mm oraz DN 1200 mm. Studnie DN 1200 mm mogą być wykonane również w konstrukcji betonowej (klejone lub łączone na specjalne uszczelki)

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Maria Szczerbajska*  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta